



Sprawozdanie z badań nr 351/22

Na zlecenie - "WIK" Wodociągi i Kanalizacja 76-100 Sławno ul. Polanowska 45c

Nr identyfikacyjne i miejsce pobrania próbek:

- 22111001 - z wlotu ścieków nieoczyszczonych przed kratą na oczyszczalni ścieków w Sławnie, współrzędne GPS N54°22'28.05" E16°41'37.10"
- 22111002 - z wylotu na oczyszczalni ścieków w Sławnie (ścieki oczyszczone).
współrzędne GPS N54°22'29.78" E16°41'38.07"

Warunki środowiskowe mogące wpływać na interpretację wyników badania : nie stwierdzono

Data pobrania próbek : 2022-11-09 / 2022-11-10, próbki całodobowe, pobierane co 2h

Data badania próbek : 2022-11-10 / 2022-11-15

Osoba pobierająca próbkę : Jacek Podgórski

Metodyka pobierania próbki (wg A. PN-ISO 5667-10: 1997)

| Badany wskaźnik | | Jednostki | Nr identyfikacyjne próbek | |
|-----------------|----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|----------|
| | | | 22111001 | 22111002 |
| A | Zawiesina ogólna (wg PN-EN 872:2007+Ap1:2007) | mg/l | 305 | 18 |
| A | ChZT _{Cr} (wg PN-ISO 6060: 2006) | mg/l O ₂ | 1000 | 70 |
| A | BZT ₅ (wg A. PN-EN 1899-2 i AZ. 1899-1: 2002) | mg/l O ₂ | 640 | 10 |
| A | Azot ogólny (wg wg PB-03 wyd.1 z dnia 12.08.2007) | mg/l | 61 | 12 |
| A | Fosfor ogólny (wg PN-EN ISO 6878: 2006R8+Ap1,2) | mg/l | 11 | 0,62 |

Pieczętka i podpis osoby autoryzującej sprawozdanie z badań

KIEROWNIK LABORATORIUM
Jacek Podgórski
Jacek Podgórski

Uwagi:

1. A - metody akredytowane. Nr akredytacji AB 878.
2. Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanej próbki
3. Stan próbki w momencie przyjęcia do laboratorium: bez uwag
4. Bez pisemnej zgody wykonawcy sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości
5. Klient ma prawo złożyć pisemną/ustną reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania
6. Numer sprawozdania identyfikuje również protokół pobierania próbek i przegląd zlecenia
7. Dane dostarczone przez Klienta oznaczono czcionką *pochyłą*