


**Chemiczne Laboratorium**  
**Analizy Ścieków i Wody Kotłowej**  
**J.K.K. Podgórscy s.c.**  
**78-400 SZCZECINEK**  
**ul. Armii Krajowej 43**  
**tel. 943748126 kom. 502833888**



AB 878



Strona/stron 1/1  
Data wydania sprawozdania  
2022-11-02



## Sprawozdanie z badań nr 320/22

Na zlecenie - "WIK" Wodociągi i Kanalizacja 76-100 Sławno ul. Polanowska 45c

Nr identyfikacyjne i miejsce pobrania próbek:

- 22101201 - z wlotu ścieków nieoczyszczonych przed kratą na oczyszczalni ścieków w Sławnie, współrzędne GPS N54°22'28.05" E16°41'37.10"
- 22101202 - z wylotu na oczyszczalni ścieków w Sławnie (ścieki oczyszczone).  
współrzędne GPS N54°22'29.78" E16°41'38.07"

Warunki środowiskowe mogące wpływać na interpretację wyników badania : nie stwierdzono

Data pobrania próbek : 2022-10-11 / 2022-10-12, próbki całodobowe, pobierane co 2h

Data badania próbek : 2022-10-12 / 2022-10-17

Osoba pobierająca próbkę : Jacek Podgórski

Metodyka pobierania próbki (wg A. PN-ISO 5667-10: 1997)

		Nr identyfikacyjne próbek		
Badany wskaźnik		Jednostki	22101201	22101202
A	Zawiesina ogólna (wg PN-EN 872:2007 <sup>+Ap1.2007</sup> )	mg/l	280	11
A	ChZT <sub>Cr</sub> (wg PN-ISO 6060: 2006)	mg/lO <sub>2</sub>	1300	70
A	BZT <sub>5</sub> (wg A. PN-EN 1899-2 i AZ. 1899-1: 2002)	mg/lO <sub>2</sub>	850	12
A	Azot ogólny (wg wg PB-03 wyd.1 z dnia 12.08.2007)	mg/l	65	10
A	Fosfor ogólny (wg PN-EN ISO 6878: 2006R8 <sup>+Ap1,2</sup> )	mg/l	9,5	0,32

Pieczętka i podpis osoby autoryzującej sprawozdanie z badań

KIEROWNIK LABORATORIUM

*Jacek Podgórski*  
Jacek Podgórski

Uwagi:

1. A - metody akredytowane. Nr akredytacji AB 878.
2. Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanej próbki
3. Stan próbki w momencie przyjęcia do laboratorium: bez uwag
4. Bez pisemnej zgody wykonawcy sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości
5. Klient ma prawo złożyć pisemną/uszną reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania
6. Numer sprawozdania identyfikuje również protokół pobierania próbek i przegląd zlecenia
7. Dane dostarczone przez Klienta oznaczono czcionką *pochyłą*

- koniec sprawozdania -