


Chemiczne Laboratorium
Analizy Ścieków i Wody Kotlewej
J.K.K. Podgórcy s.c.
78-400 SZCZECINEK
ul. Armii Krajowej 43
tel. 943748126 kom. 502833888



AB 878



Strona/stron 1/1
Data wydania sprawozdania
2023-03-14



Sprawozdanie z badań nr 53/23

Na zlecenie - "WIK" Wodociągi i Kanalizacja 76-100 Sławno ul. Polanowska 45c

Nr identyfikacyjne i miejsce pobrania próbek:

23030901 - z wlotu ścieków nieoczyszczonych przed kratą na oczyszczalni ścieków w Sławnie, współrzędne GPS N54°22'28.05" E16°41'37.10"

23030902 - z wylotu na oczyszczalni ścieków w Sławnie (ścieki oczyszczone).
współrzędne GPS N54°22'29.78" E16°41'38.07"

Warunki środowiskowe mogące wpływać na interpretację wyników badania : nie stwierdzono

Data pobrania próbek : 2023-03-08 / 2023-03-09, próbki całodobowe, pobierane co 2h

Data badania próbek : 2023-03-09 / 2023-03-14

Osoba pobierająca próbkę : Jacek Podgórski

Metodyka pobierania próbki (wg AZ. PN-ISO 5667-10: 1997)

Badany wskaźnik		Jednostki	Nr identyfikacyjne próbek	
			23030901	23030902
A	Zawiesina ogólna (wg PN-EN 872:2007 _{+Ap1:2007})	mg/l	350	11
A	ChZT _{Cr} (wg PN-ISO 6060: 2006)	mg/l O ₂	920	60
A	BZT ₅ (wg A. PN-EN 1899-2 i AZ. 1899-1: 2002)	mg/l O ₂	590	8,2
A	Azot ogólny (wg wg PB-03 wyd.1 z dnia 12.08.2007)	mg/l	59	6,5
A	Fosfor ogólny (wg PN-EN ISO 6878: 2006R8 _{+Ap1,2})	mg/l	8,9	0,61

Pieczętka i podpis osoby autoryzującej sprawozdanie z badań

KIEROWNIK LABORATORIUM

Jacek Podgórski
Jacek Podgórski

Uwagi:

1. A - metody akredytowane. Nr akredytacji AB 878.
2. Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanej próbki
3. Stan próbki w momencie przyjęcia do laboratorium: bez uwag
4. Bez pisemnej zgody wykonawcy sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości
5. Klient ma prawo złożyć pisemną/ustną reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania
6. Numer sprawozdania identyfikuje również protokół pobierania próbek i przegląd zlecenia
7. Dane dostarczone przez Klienta oznaczono czcionką *pochyłą*

- koniec sprawozdania -