



Sprawozdanie z badań nr 123/23

Na zlecenie - "WiK" Wodociągi i Kanalizacja 76-100 Sławno ul. Polanowska 45c

Nr identyfikacyjne i miejsce pobrania próbek:

23051001 - z wlotu ścieków nieoczyszczonych przed kratą na oczyszczalni ścieków w Sławnie, współrzędne GPS N54°22'28.05" E16°41'37.10"

23051002 - z wylotu na oczyszczalni ścieków w Sławnie (ścieki oczyszczone).
współrzędne GPS N54°22'29.78" E16°41'38.07"

Warunki środowiskowe mogące wpływać na interpretację wyników badania : nie stwierdzono

Data pobrania próbek : 2023-05-09 / 2023-05-10, próbki całodobowe, pobierane co 2h

Data badania próbek : 2023-05-10 / 2023-05-15

Osoba pobierająca próbkę : Jacek Podgórski

Metodyka pobierania próbki (wg AZ. PN-ISO 5667-10: 1997)

Badany wskaźnik		Jednostki	Nr identyfikacyjne próbek	
			23051001	23051002
A	Zawiesina ogólna (wg PN-EN 872:2007 ^{+Ap1:2007})	mg/l	350	10
A	ChZT _{Cr} (wg PN-ISO 6060: 2006)	mg/l O ₂	1200	70
AZ	BZT ₅ (wg 1899-1: 2002)	mg/l O ₂	780	12
A	Azot ogólny (wg wg PB-03 wyd.1 z dnia 12.08.2007)	mg/l	63	7,7
A	Fosfor ogólny (wg PN-EN ISO 6878: 2006R8 ^{+Ap1,2})	mg/l	9,5	0,56

Pieczętka i podpis osoby autoryzującej sprawozdanie z badań

KIEROWNIK LABORATORIUM
Jacek Podgórski
Jacek Podgórski

Uwagi:

1. A. Metoda akredytowana. Nr akredytacji AB 878
2. AP. Metoda akredytowana, podzlecana. Nr akredytacji AB 313
3. Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanych próbek
4. Stan próbki w momencie przyjęcia do laboratorium: bez uwag
5. Bez pisemnej zgody wykonawcy sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości
6. Klient ma prawo złożyć pisemną/ustną reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania
7. Numer sprawozdania identyfikuje również protokół pobierania próbek i przegląd zlecenia
8. Dane dostarczone przez Klienta oznaczono czcionką *pochyłą*
9. AZ - metody akredytowane. Nr akredytacji AB 878. Norma wycofana i zastąpiona.

- koniec sprawozdania -